





**DETAIL X**



**DETAIL Y**



**DETAIL Z**




**DETAILY O1-OX jsou na samostatných záložkách**

**LEGENDA**

- Původní potrubí, železné
- Výměna potrubí 1997, PE
- Výměna potrubí 2017, PE
- Výměna potrubí 19xx, PE
- Výměna potrubí 2018-2020, PE
- - - Plán výměny 2021
- - - Odpojené potrubí 2020
- ..... Nejasná trasa potrubí

POPIS	<b>AKTUÁLNÍ STAV VODOVODNÍHO ŘÁDU</b>	DATUM	5.8.2023
NÁZEV SOUBORU	SUV LOVOŠSKÁ NAD VODÁRNOU_2023_08_05.VSD		



PŘEKOPNUTÝ A OPRAVENÝ KABEL K VODOMĚRU



OPRAVENÝ KABEL K PYTLOUNOVI BAGREM DOŠLO POUZE K DROBNÉMU POŠKOZENÍ IZOLACE ZEMNÍČHO VOČE. KABEL OPRAVIL TECHNIK SEIMONTU.

**LEGENDA**

- Původní potrubí O a P
- - - Ovládací kabel k vodoměru
- Výměna potrubí 2018-2020, PE
- - - Odpojené potrubí 2020
- Výkop pro potrubí
- Kabelová trasa, ověřená poloha jen ve výkopu pro potrubí

POPIS	<b>III. ETAPA REKONSTRUKCE 2018-2020</b>	DATUM	4.10.2020
NÁZEV SOUBORU	SUV LOVOŠSKÁ NAD VODÁRNOU_2023_08_05.VSD		

# NOVÁ PŘÍPOJKA

## Pozemek č.kat.: 2013 – SVOZILKOVI


dne: 25.9.2017

výkopy: M. Jaroš, instalatér: J. Žáček, vč. montáže vodoměru

člen výboru: Pošva T.

vodoměr: I17FB002930 P, hodnota: 0

poznámka: trubka v dobrém stavu obalená v asfaltu  
po montáži obalena trubka do ochranné naimpregnované pásky



# NOVÁ PŘÍPOJKA

## Pozemek č.kat.: 2053/2 – ČERNOCH (KOČINA)


dne: 10.10.2020

výkopy: M. Jaroš, instalatér: J. Žáček, vč. montáže vodoměru

člen výboru: Pošva T.

vodoměr: 200748526A, hodnota: 0, plomba: 3032224


poznámka: trubka v dobrém stavu obalená v asfaltu  
po montáži obalena trubka do ochranné naimpregnované pásky




# NOVÁ PŘÍPOJKA

Pozemek č.kat.: 2075/1 – ZELINKA

dne: 11.6.2022  
výkopy: firma p. Zelinky, instalatér: J. Žáček, vč. montáže vodoměru  
člen výboru: Pošva T.  
vodoměr: 200557421, hodnota: 0, plomba: 3032294  
poznámka: montáž pod tlakem, navrtávka 2" + zemní ventil 1"



VŠ AQUATEC  
ABV-1200/1800



# NOVÁ PŘÍPOJKA

Pozemek č.kat.: 2053/1 – RACEK T.

dne: 3.12.2022

výkopy: p. Racek, instalatér: J. Žáček, vč. montáže vodoměru

člen výboru: Pošva T.

vodoměr: 220362477A, hodnota: 0, plomba: 3032233

poznámka: montáž pod tlakem (svěrka), přeříznutí a vložení spojky 1"

